

ANVISNINGAR

BETONG

BETONG II STD K 250

TÄCKANDE BETONGSKIKT

MOT MARK: 50 MM






ÖVRIGT: 15 MM

ARMERING

BYGLAR: Ks40S

ÖVRIGT: Ks40

BETECKNINGAR

-  ARMERINGSSTÅNG I ÖK PLATTA
-  ARMERINGSSTÅNG I UK PLATTA
-  ARMERINGSSTÅNG I PILENS RIKTNING
-  PLACERAS UNDERST I UK PLATTA, ÖVERST I ÖK PLATTA
-  H=180 PLATTJOCKLEK

GRUNDUNDERSÖKNING

BJERKING INGENJÖRSBYRÅ DAT. DEN 10/9 1973

GRUNDLÄGGNING

GRUNDLÄGGNING UTFÖRES I NATURLIG JORD

DRÄNERING

DRÄNERINGSGRUS UNDER GRUNDPLATTAN FÅR INNEHÅLLA HÖGST 5% AV MATERIAL MINDRE ÄN 2 MM. STÖRSTA KORNSTORLEK 32 MM.

DRÄNERINGSLEDNING AV KORRUGERAT PLASTRÖR Ø MIN. 90 KRINGFYLLES MED GRUS MED MINSTA STÖRSTA KORNSTORLEK 2 - 32 MM. LEDNINGEN LÄGGES I FALL MIN. 1:200 MOT DAGVATTANBRUNN

YTBEHANDLING

ÖVERYTAN STÅLGLÄTTAS I SAMBAND MED GJUTNINGEN

HUS 38, 39, 84, 85, 86, 87, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108

**ARBETSRTNING**

<b>ByggStatik</b>		Reg   Ant   Avser		Sign   Datum	
Uppsala Byggstatik AB - Konsulterande Ingenjörer 018/25 20 25 Murargatan 31 - 754 37 Uppsala		SMÅHUS I KV. BETAN OCH VITKÅLEN ÅRSTA, UPPSALA GRUNDPLAN			
Handläggare H. ERIKSSON	Ritad av A. N.	Granskad av		HUS B	
Datum 1974-01-28	Skala 1:50		Arbetsnummer 73027	Ritningsnummer K 19:12	Reg